

## 25.334.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.334.1105 (222-105)</b>                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 40 Ø mm (1 1/2"), Termodinamik tip, vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14211,71     | 434,65        | 217,33          |
| 2025-Kasım  | 13559,58     | 430,93        | 215,47          |
| 2025-Ekim   | 13191,41     | 420,21        | 210,11          |
| 2025-Eylül  | 13192,90     | 407,04        | 203,52          |
| 2025-Ocak   | 11268,13     | 351,88        | 175,94          |
| 2024        | 7540,63      | 263,13        | 131,57          |
| 2023-2      | 5010,69      | 159,44        | 79,72           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3562,60      | 97,60         | 48,80           |
| 2022-3      | 1987,30      | 62,99         | 31,50           |
| 2022-2      | 1972,78      | 48,46         | 24,23           |
| 2022-1      | 1214,71      | 48,46         | 24,23           |
| 2021        | 650,79       | 31,76         | 15,88           |
| 2020        | 521,26       | 26,04         | 13,02           |
| 2019        | 434,85       | 22,16         | 11,08           |
| 2018        | 312,00       | 8,55          | 4,28            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.334.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondensstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

## 25.334.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 20.334.1105 |                 | 40 Ø mm. (1 1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                             | Saat   | 0,550000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                    | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.