25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.337.1105** **(225-115)**
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5098,46	268,66	134,33
2025-Kasım	5074,21	266,35	133,18
2025-Ekim	4989,11	259,74	129,87
2025-Eylül	4908,29	251,60	125,80
2025-Ocak	4596,25	217,50	108,75
2024	3803,44	154,69	77,35
2023-2	2305,01	93,76	46,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1899,23	56,73	28,37
2022-3	1711,33	36,58	18,29
2022-2	1702,88	28,13	14,07
2022-1	1043,13	28,13	14,07
2021	871,15	18,43	9,22
2020	697,28	15,10	7,55
2019	537,60	12,85	6,43
2018	568,00	78,50	39,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1105		40 Ø mm. (1 1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.