

## 25.337.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.337.1204 (225-124)</b>
<b>Tanımı</b>	100 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11607,79	1815,81	907,91
2025-Kasım	11547,73	1800,23	900,12
2025-Ekim	11343,84	1755,48	877,74
2025-Eylül	11141,46	1700,48	850,24
2025-Ocak	10347,50	1470,00	735,00
2024	8511,50	1114,00	557,00
2023-2	6838,75	675,00	337,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5549,25	413,00	206,50
2022-3	5402,13	266,50	133,25
2022-2	5340,63	205,00	102,50
2022-1	3317,50	205,00	102,50
2021	1943,51	134,35	67,17
2020	1557,43	110,10	55,05
2019	1541,03	93,70	46,85
2018	1750,00	365,00	182,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriñç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1204		100 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.