

## 25.337.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.337.1306 (225-136)</b>
<b>Tanımı</b>	150 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23888,76	2269,76	1134,88
2025-Kasım	23771,09	2250,29	1125,15
2025-Ekim	23363,80	2194,35	1097,18
2025-Eylül	22969,66	2125,59	1062,80
2025-Ocak	21437,50	1837,50	918,75
2024	15392,50	1392,50	696,25
2023-2	10496,25	843,75	421,88
2023-1	8560,00	516,25	258,13
2022-3	8376,88	333,13	166,57
2022-2	8300,00	256,25	128,13
2022-1	5131,25	256,25	128,13
2021	3057,81	167,94	83,97
2020	2449,53	137,63	68,82
2019	2318,94	117,13	58,57
2018	2430,00	323,00	161,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1306		150 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.