

25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.337.2107 (225-217)
Tanımı	200 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27295,78	3043,34	1521,67
2025-Kasım	27159,50	3017,23	1508,62
2025-Ekim	26690,35	2942,23	1471,12
2025-Eylül	26233,14	2850,03	1425,02
2025-Ocak	24451,25	2463,75	1231,88
2024	17567,00	1867,00	933,50
2023-2	14781,25	1131,25	565,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12060,00	692,50	346,25
2022-3	10780,00	446,88	223,44
2022-2	10676,88	343,75	171,88
2022-1	6606,25	343,75	171,88
2021	3551,31	225,29	112,64
2020	2845,45	184,63	92,32
2019	2691,25	157,13	78,57
2018	2920,00	495,00	247,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.2107		200 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.