

## 25.400.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.2064 (230-639)

**Tanımı** Boru Dış Çapı: 114 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 50 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	469,65	153,79	76,90
2025-Kasım	467,15	152,46	76,23
2025-Ekim	457,33	148,69	74,35
2025-Eylül	448,84	144,01	72,01
2025-Ocak	398,25	124,50	62,25
2024	296,88	94,38	47,19
2023-2	212,19	57,19	28,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,26	34,89	17,45
2022-3	126,21	22,51	11,26
2022-2	121,03	17,33	8,67
2022-1	69,70	17,33	8,67
2021	45,95	11,35	5,67
2020	36,98	9,30	4,65
2019	32,00	7,93	3,97
2018	25,80	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2064		Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,210000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.