

25.300.1602/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.300.1602/A (201-1002/A)
Tanımı	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 26,7/2,9, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	333,20	207,74	103,87
2025-Kasım	330,86	205,97	102,99
2025-Ekim	323,71	200,85	100,43
2025-Eylül	315,52	194,56	97,28
2025-Ocak	281,94	168,19	84,10
2024	214,18	116,68	58,34
2023-2	134,07	70,69	35,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92,27	43,52	21,76
2022-3	65,47	28,09	14,05
2022-2	58,99	21,62	10,81
2022-1	50,87	21,62	10,81
2021	31,24	14,17	7,09
2020	24,45	11,62	5,81
2019	21,59	9,89	4,95
2018	15,60	6,50	3,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1602/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183; 2012; 2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının $\varnothing 114,3/6,0$ mm altındaki borular Gr-A, $\varnothing 114,3/6,0$ mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

25.300.1602/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.