

25.300.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1603 (201-1003)

Tanımı Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 33,4/3,4, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	332,64	193,39	96,70
2025-Kasım	330,36	191,74	95,87
2025-Ekim	323,33	186,96	93,48
2025-Eylül	315,38	181,11	90,56
2025-Ocak	282,81	156,56	78,28
2024	224,13	110,38	55,19
2023-2	140,00	66,88	33,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,29	41,04	20,52
2022-3	68,99	26,49	13,25
2022-2	62,89	20,39	10,20
2022-1	54,14	20,39	10,20
2021	33,11	13,36	6,68
2020	25,94	10,94	5,47
2019	22,94	9,31	4,66
2018	16,30	5,80	2,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183; 2012; 2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının $\varnothing 114,3/6,0$ mm altındaki borular Gr-A, $\varnothing 114,3/6,0$ mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

25.300.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.440.3602		1 inç (33.4x3.40) GR-AÇelik doğal gaz boruları (TS EN ISO 3183)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.