

25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.7201/B (204-851/B)
Tanımı	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53,53	23,21	11,61
2025-Kasım	53,23	22,99	11,50
2025-Ekim	52,42	22,43	11,22
2025-Eylül	51,35	21,73	10,87
2025-Ocak	44,29	18,79	9,40
2024	34,63	14,23	7,12
2023-2	20,94	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14,75	5,29	2,65
2022-3	11,99	3,43	1,72
2022-2	11,17	2,63	1,32
2022-1	7,80	2,63	1,32
2021	4,60	1,72	0,86
2020	4,03	1,42	0,71
2019	3,59	1,20	0,60
2018	2,82	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.