

25.305.8101/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8101/C (204-920/1-1/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76,71	21,27	10,64
2025-Kasım	76,35	21,08	10,54
2025-Ekim	75,36	20,56	10,28
2025-Eylül	74,06	19,92	9,96
2025-Ocak	63,84	17,23	8,62
2024	47,56	13,05	6,53
2023-2	35,01	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,62	4,85	2,43
2022-3	19,72	3,15	1,58
2022-2	18,98	2,41	1,21
2022-1	12,44	2,41	1,21
2021	6,92	1,57	0,79
2020	6,15	1,30	0,65
2019	5,82	1,10	0,55
2018	5,28	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8101/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8101/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.