

25.305.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8102 (204-920/1-2)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73,46	19,34	9,67
2025-Kasım	73,13	19,16	9,58
2025-Ekim	72,19	18,69	9,35
2025-Eylül	70,95	18,11	9,06
2025-Ocak	61,16	15,66	7,83
2024	45,49	11,86	5,93
2023-2	32,45	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,79	4,41	2,21
2022-3	18,34	2,86	1,43
2022-2	17,66	2,19	1,10
2022-1	11,56	2,19	1,10
2021	6,40	1,43	0,71
2020	5,70	1,18	0,59
2019	5,39	1,00	0,50
2018	4,90	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8102		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.