

25.305.8102/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8102/C (204-920/1-2/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 80,81 | 21,27 | 10,64 |
| 2025-Kasım | 80,44 | 21,08 | 10,54 |
| 2025-Ekim | 79,41 | 20,56 | 10,28 |
| 2025-Eylül | 78,05 | 19,92 | 9,96 |
| 2025-Ocak | 67,28 | 17,23 | 8,62 |
| 2024 | 50,04 | 13,05 | 6,53 |
| 2023-2 | 35,70 | 7,92 | 3,96 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 26,17 | 4,85 | 2,43 |
| 2022-3 | 20,17 | 3,15 | 1,58 |
| 2022-2 | 19,43 | 2,41 | 1,21 |
| 2022-1 | 12,72 | 2,41 | 1,21 |
| 2021 | 7,04 | 1,57 | 0,79 |
| 2020 | 6,27 | 1,30 | 0,65 |
| 2019 | 5,93 | 1,10 | 0,55 |
| 2018 | 5,39 | 0,77 | 0,39 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8102/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8102/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.