

## 25.305.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8103 (204-920/1-3)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	82,68	19,34	9,67
2025-Kasım	82,31	19,16	9,58
2025-Ekim	81,31	18,69	9,35
2025-Eylül	79,95	18,11	9,06
2025-Ocak	68,91	15,66	7,83
2024	51,24	11,86	5,93
2023-2	37,45	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,66	4,41	2,21
2022-3	21,43	2,86	1,43
2022-2	20,75	2,19	1,10
2022-1	13,44	2,19	1,10
2021	7,40	1,43	0,71
2020	6,61	1,18	0,59
2019	6,28	1,00	0,50
2018	5,75	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8103		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.