

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8104 (204-920/1-4)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	124,91	19,34	9,67
2025-Kasım	124,41	19,16	9,58
2025-Ekim	123,05	18,69	9,35
2025-Eylül	121,19	18,11	9,06
2025-Ocak	104,41	15,66	7,83
2024	77,49	11,86	5,93
2023-2	53,20	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,79	4,41	2,21
2022-3	31,13	2,86	1,43
2022-2	30,45	2,19	1,10
2022-1	19,31	2,19	1,10
2021	10,49	1,43	0,71
2020	9,41	1,18	0,59
2019	9,00	1,00	0,50
2018	8,35	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8104		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.