25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.8104/A (204-920/1-4/A)**
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	156,14	24,18	12,09
2025-Kasım	155,51	23,95	11,98
2025-Ekim	153,81	23,36	11,68
2025-Eylül	151,49	22,64	11,32
2025-Ocak	130,51	19,58	9,79
2024	96,86	14,83	7,42
2023-2	66,50	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49,74	5,51	2,76
2022-3	38,91	3,58	1,79
2022-2	38,06	2,74	1,37
2022-1	24,14	2,74	1,37
2021	13,11	1,79	0,90
2020	11,76	1,48	0,74
2019	11,25	1,25	0,63
2018	10,44	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.