

25.305.8104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8104/C (204-920/1-4/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	137,40	21,27	10,64
2025-Kasım	136,85	21,08	10,54
2025-Ekim	135,36	20,56	10,28
2025-Eylül	133,31	19,92	9,96
2025-Ocak	114,85	17,23	8,62
2024	85,24	13,05	6,53
2023-2	58,52	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,77	4,85	2,43
2022-3	34,24	3,15	1,58
2022-2	33,50	2,41	1,21
2022-1	21,24	2,41	1,21
2021	11,54	1,57	0,79
2020	10,35	1,30	0,65
2019	9,90	1,10	0,55
2018	9,19	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.