

25.305.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8106 (204-920/1-6)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	232,35	22,70	11,35
2025-Kasım	231,53	22,50	11,25
2025-Ekim	229,21	21,95	10,98
2025-Eylül	225,95	21,26	10,63
2025-Ocak	194,63	18,38	9,19
2024	143,93	13,93	6,97
2023-2	107,81	8,44	4,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81,41	5,16	2,58
2022-3	64,18	3,34	1,67
2022-2	63,41	2,58	1,29
2022-1	39,45	2,58	1,29
2021	27,84	1,68	0,84
2020	25,16	1,38	0,69
2019	24,28	1,18	0,59
2018	22,80	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8106		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,030000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.