

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8106/A (204-920/1-6/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	290,44	28,38	14,19
2025-Kasım	289,41	28,13	14,07
2025-Ekim	286,51	27,44	13,72
2025-Eylül	282,44	26,58	13,29
2025-Ocak	243,29	22,98	11,49
2024	179,91	17,41	8,71
2023-2	134,76	10,55	5,28
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,76	6,45	3,23
2022-3	80,23	4,18	2,09
2022-2	79,26	3,23	1,62
2022-1	49,31	3,23	1,62
2021	34,80	2,10	1,05
2020	31,45	1,73	0,87
2019	30,35	1,48	0,74
2018	28,50	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.