

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1106 (220-106)

**Tanımı** 50 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2990,60	655,45	327,73
2025-Kasım	2961,11	649,81	324,91
2025-Ekim	2879,70	633,69	316,85
2025-Eylül	2823,30	613,81	306,91
2025-Ocak	2464,38	530,63	265,32
2024	2243,50	402,25	201,13
2023-2	1471,25	243,75	121,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1263,63	148,63	74,32
2022-3	1109,25	95,88	47,94
2022-2	1087,13	73,75	36,88
2022-1	911,25	73,75	36,88
2021	545,20	48,33	24,16
2020	437,11	39,61	19,81
2019	328,14	33,70	16,85
2018	254,00	14,70	7,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

## 25.332.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1106		50 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.