

25.332.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1207 (220-207)
Tanımı	Titreşim yutucu (absorber) (çap: 65 mm) PN 25-40
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4840,86	722,61	361,31
2025-Kasım	4793,10	716,41	358,21
2025-Ekim	4661,10	698,61	349,31
2025-Eylül	4570,55	676,71	338,36
2025-Ocak	3990,00	585,00	292,50
2024	3639,65	443,50	221,75
2023-2	2388,75	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2058,00	163,75	81,88
2022-3	1810,12	105,63	52,82
2022-2	1775,98	81,25	40,63
2022-1	1487,50	81,25	40,63
2021	889,04	53,24	26,62
2020	712,68	43,63	21,82
2019	534,66	37,13	18,57
2018	407,40	17,20	8,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.