

## 25.355.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1022 (217-122)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 10,1-20 Basıncı mSS (15,1-20) Pa: 135.001-180.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56599,24	3270,31	1635,16
2025-Kasım	55992,93	3242,26	1621,13
2025-Ekim	55246,44	3161,66	1580,83
2025-Eylül	54087,33	3062,59	1531,30
2025-Ocak	44672,50	2647,50	1323,75
2024	34331,25	2006,25	1003,13
2023-2	20803,13	1215,63	607,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15806,63	744,13	372,07
2022-3	12527,94	480,19	240,10
2022-2	12417,13	369,38	184,69
2022-1	8794,38	369,38	184,69
2021	4718,46	242,09	121,05
2020	3514,23	198,40	99,20
2019	2625,01	168,84	84,42
2018	2050,00	116,00	58,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dokümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip akslenmiş, ayarları yapılmış pompanın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not:

- 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
- 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
- 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.355.1022		Debisi m <sup>3</sup> /h 10,1- 20 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.