

25.320.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2505 (210-706)

Tanımı 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4760,39	434,65	217,33
2025-Kasım	4553,08	430,93	215,47
2025-Ekim	4430,13	420,21	210,11
2025-Eylül	4421,56	407,04	203,52
2025-Ocak	3779,38	351,88	175,94
2024	3243,13	263,13	131,57
2023-2	2543,19	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1800,10	97,60	48,80
2022-3	1126,55	62,99	31,50
2022-2	1112,03	48,46	24,23
2022-1	665,96	48,46	24,23
2021	373,39	31,76	15,88
2020	299,34	26,04	13,02
2019	266,18	22,16	11,08
2018	207,00	12,10	6,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2505		40 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.