

## 25.320.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.3106 (210-816)

**Tanımı** 50 Ø mm (2") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3114,86	294,14	147,07
2025-Kasım	2979,58	291,61	145,81
2025-Ekim	2899,15	284,36	142,18
2025-Eylül	2893,25	275,46	137,73
2025-Ocak	2473,13	238,13	119,07
2024	1899,25	180,50	90,25
2023-2	1150,63	109,38	54,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	838,00	66,75	33,38
2022-3	743,21	43,06	21,53
2022-2	733,28	33,13	16,57
2022-1	368,13	33,13	16,57
2021	207,24	21,71	10,86
2020	166,21	17,79	8,90
2019	136,80	15,14	7,57
2018	102,00	6,20	3,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3106		50 Ø mm ( 2" ) vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.