

## 25.330.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.330.1406 (219-806)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm, Körüklü aksenal tip genişleme parçası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6570,88	680,94	340,47
2025-Kasım	6504,86	675,08	337,54
2025-Ekim	6323,44	658,31	329,16
2025-Eylül	6210,66	637,68	318,84
2025-Ocak	5428,75	551,25	275,63
2024	5062,75	417,75	208,88
2023-2	2833,13	253,13	126,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1997,38	154,88	77,44
2022-3	1122,94	99,94	49,97
2022-2	1099,88	76,88	38,44
2022-1	696,88	76,88	38,44
2021	379,75	50,39	25,20
2020	304,79	41,30	20,65
2019	264,26	35,14	17,57
2018	219,00	8,10	4,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı, laynerli, özel alaşımli, paslanmaz çelikten, körüklü genişleme parçasının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) PN-16, 30 mm genişmeli.

## 25.330.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1406		50 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.