

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2103 (219-1103)

Tanımı 40 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksel tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6702,38	655,45	327,73
2025-Kasım	6634,99	649,81	324,91
2025-Ekim	6449,80	633,69	316,85
2025-Eylül	6335,34	613,81	306,91
2025-Ocak	5538,13	530,63	265,32
2024	4574,75	402,25	201,13
2023-2	3720,00	243,75	121,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2631,13	148,63	74,32
2022-3	1556,13	95,88	47,94
2022-2	1534,00	73,75	36,88
2022-1	1158,75	73,75	36,88
2021	679,33	48,33	24,16
2020	544,41	39,61	19,81
2019	472,66	33,70	16,85
2018	414,00	25,40	12,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2103		40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Aksenal Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.