

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2111 (219-1111)

Tanımı 250 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50182,35	1486,93	743,47
2025-Kasım	49672,31	1474,18	737,09
2025-Ekim	48274,25	1437,53	718,77
2025-Eylül	47467,46	1392,48	696,24
2025-Ocak	41528,75	1203,75	601,88
2024	34512,75	912,75	456,38
2023-2	24553,13	553,13	276,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17473,88	336,38	168,19
2022-3	10597,09	216,94	108,47
2022-2	10547,03	166,88	83,44
2022-1	6654,38	166,88	83,44
2021	3701,25	109,34	54,67
2020	2963,13	89,60	44,80
2019	2574,96	76,24	38,12
2018	2020,00	80,00	40,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2111		250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Aksenal Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.