

25.565.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.565.2301 (358-201)

Tanımı DN 15, Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8016,43 | 294,14 | 147,07 |
| 2025-Kasım | 7650,45 | 291,61 | 145,81 |
| 2025-Ekim | 7442,84 | 284,36 | 142,18 |
| 2025-Eylül | 7442,16 | 275,46 | 137,73 |
| 2025-Ocak | 6356,88 | 238,13 | 119,07 |
| 2024 | 5279,25 | 180,50 | 90,25 |
| 2023-2 | 3508,38 | 109,38 | 54,69 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2899,25 | 66,75 | 33,38 |
| 2022-3 | 2002,44 | 43,06 | 21,53 |
| 2022-2 | 1992,50 | 33,13 | 16,57 |
| 2022-1 | 1220,63 | 33,13 | 16,57 |
| 2021 | 791,00 | 56,50 | 28,25 |
| 2020 | 611,00 | 46,20 | 23,10 |
| 2019 | 502,00 | 39,30 | 19,65 |
| 2018 | 462,00 | 31,00 | 15,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

25.565.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.565.2301 | | DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.