

## 25.565.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.565.2511 (358-411)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 150, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56056,16	1771,43	885,71
2025-Kasım	53486,06	1756,23	878,12
2025-Ekim	52033,98	1712,58	856,29
2025-Eylül	52038,11	1658,90	829,45
2025-Ocak	44446,56	1434,06	717,03
2024	38487,50	1087,50	543,75
2023-2	29424,06	659,06	329,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26550,13	400,13	200,07
2022-3	25152,41	258,04	129,02
2022-2	25092,88	198,50	99,25
2022-1	15286,00	198,50	99,25
2021	13990,00	70,00	35,00
2020	10760,00	57,00	28,50
2019	8610,00	48,10	24,05
2018	7290,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

## 25.565.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2511		DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.