

25.181.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.181.5204
Tanımı	80 lt/sn 3000 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.181.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad

Yağmur suyu indirme hatlarından gelen suyu depolama öncesinde en az %90 verimlilikle filtreleyen, vorteks (girdap) prensibiyle çalışarak suyun oksijenlenmesini sağlayan, yaprak, tortu ve kaba partikülleri tahliye hattına yönlendiren, korozyona karşı yüksek mukavemetli Polietilen, Polyester veya Polipropilen gövdeli, paslanmaz çelik filtre elemanına sahip, CE işaretli vorteks filternin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.181.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.181.5204		80 lt/sn 3000 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.