

25.720.4112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 25.720.4112 (1020-318) |
| Tanımı | Anma Debisi 6,0 m ³ /h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 66837,04 | 5767,33 | 2883,67 |
| 2025-Kasım | 66110,08 | 5702,56 | 2851,28 |
| 2025-Ekim | 65218,93 | 5573,95 | 2786,98 |
| 2025-Eylül | 63834,11 | 5403,05 | 2701,53 |
| 2025-Ocak | 52791,19 | 4666,19 | 2333,10 |
| 2024 | 40574,83 | 3562,33 | 1781,17 |
| 2023-2 | 26872,41 | 2197,41 | 1098,71 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 20355,36 | 1380,36 | 690,18 |
| 2022-3 | 16121,13 | 950,75 | 475,38 |
| 2022-2 | 15935,59 | 765,21 | 382,61 |
| 2022-1 | 13230,75 | 693,25 | 346,63 |
| 2021 | 8440,00 | 851,00 | 425,50 |
| 2020 | 6580,00 | 697,00 | 348,50 |
| 2019 | 5050,00 | 595,00 | 297,50 |
| 2018 | 4790,00 | 470,00 | 235,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.4112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.4112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.720.4112 | | Anma Debisi 6,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 7,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 7,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.