

25.562.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.562.1103 (332-113)
Tanımı	Dijital göstergeli termostatlarda (haberleşmeli), Fan-Coil Termostadı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12105,66	335,84	167,92
2025-Kasım	10808,59	332,95	166,48
2025-Ekim	10838,04	324,69	162,35
2025-Eylül	10523,24	314,50	157,25
2025-Ocak	9353,13	271,88	135,94
2024	7471,25	206,25	103,13
2023-2	4665,25	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3568,13	75,63	37,82
2022-3	2103,00	48,75	24,38
2022-2	2091,75	37,50	18,75
2022-1	1282,50	37,50	18,75
2021	755,00	22,60	11,30
2020	595,00	18,50	9,25
2019	517,00	15,70	7,85
2018	513,00	12,40	6,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indüktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) vb. ilaveler dâhil işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.562.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.562.1103		Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.