

25.705.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.705.1203 (1003-124)

Tanımı EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20, Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1308,09	96,50	48,25
2025-Kasım	1250,24	95,68	47,84
2025-Ekim	1216,43	93,30	46,65
2025-Eylül	1214,79	90,38	45,19
2025-Ocak	1038,13	78,13	39,07
2024	699,38	59,38	29,69
2023-2	462,19	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	325,63	21,88	10,94
2022-3	256,41	14,06	7,03
2022-2	253,14	10,79	5,40
2022-1	158,29	10,79	5,40
2021	129,00	6,85	3,42
2020	100,00	5,60	2,80
2019	76,00	4,75	2,38
2018	67,00	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. Özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış. Yangının ısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dışli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1203		EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.