

## 25.410.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.410.2203 (238-523)</b>
<b>Tanımı</b>	15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü 2,52 m <sup>3</sup> /dak. serbest hava
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	394330,11	2269,76	1134,88
2025-Kasım	390061,95	2250,29	1125,15
2025-Ekim	385096,80	2194,35	1097,18
2025-Eylül	377223,08	2125,59	1062,80
2025-Ocak	310818,75	1837,50	918,75
2024	258776,25	1392,50	696,25
2023-2	198703,13	843,75	421,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	146893,13	516,25	258,13
2022-3	111194,07	333,13	166,57
2022-2	111078,75	256,25	128,13
2022-1	67471,88	256,25	128,13
2021	40049,18	167,94	83,97
2020	0,00	0,00	0,00
2019	30268,14	117,13	58,57
2018	23040,00	104,00	52,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.