

25.410.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.410.2205 (238-525)
Tanımı	15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü 3,60 m ³ /dak. serbest hava
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	480747,66	3729,05	1864,53
2025-Kasım	475535,93	3689,41	1844,71
2025-Ekim	469475,24	3604,25	1802,13
2025-Eylül	459863,84	3493,20	1746,60
2025-Ocak	378963,72	3017,48	1508,74
2024	315446,12	2297,41	1148,71
2023-2	242116,82	1411,21	705,61
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	179067,47	890,81	445,41
2022-3	136569,00	605,38	302,69
2022-2	136384,86	482,61	241,31
2022-1	82888,70	446,63	223,32
2021	52368,09	287,29	143,65
2020	0,00	0,00	0,00
2019	41361,47	202,95	101,48
2018	30390,00	134,00	67,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile sođutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diđer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ ve havayı sođutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.