

## 25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.550.1103 (301-107)</b>
<b>Tanımı</b>	Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7505,18	308,81	154,41
2025-Kasım	6711,23	306,16	153,08
2025-Ekim	6726,66	298,55	149,28
2025-Eylül	6531,08	289,20	144,60
2025-Ocak	5802,50	250,00	125,00
2024	4816,25	190,00	95,00
2023-2	3969,50	115,00	57,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3035,00	70,00	35,00
2022-3	1605,49	45,00	22,50
2022-2	1594,99	34,50	17,25
2022-1	1125,75	34,50	17,25
2021	710,00	22,60	11,30
2020	559,00	18,50	9,25
2019	507,00	15,70	7,85
2018	503,00	12,40	6,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde bünyesinde bulunan kontađı açan ve/veya kapatan iki konumlu elektrikli mahal termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

TS EN 60730-2-7/AC'ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe? ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliđine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.

## 25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.550.1103		Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.