25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.550.1103** **(301-107)**
Tanımı	Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7505,18	308,81	154,41
2025-Kasım	6711,23	306,16	153,08
2025-Ekim	6726,66	298,55	149,28
2025-Eylül	6531,08	289,20	144,60
2025-Ocak	5802,50	250,00	125,00
2024	4816,25	190,00	95,00
2023-2	3969,50	115,00	57,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3035,00	70,00	35,00
2022-3	1605,49	45,00	22,50
2022-2	1594,99	34,50	17,25
2022-1	1125,75	34,50	17,25
2021	710,00	22,60	11,30
2020	559,00	18,50	9,25
2019	507,00	15,70	7,85
2018	503,00	12,40	6,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan ve/veya kapatan iki konumlu elektrikli mahal termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
TS EN 60730-2-7/AC'ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.550.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.550.1103		Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.