

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.710.1003 (1001-003)

Tanımı DN 150, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49578,84	3867,86	1933,93
2025-Kasım	49374,78	3834,68	1917,34
2025-Ekim	49004,94	3739,35	1869,68
2025-Eylül	48073,50	3622,18	1811,09
2025-Ocak	41068,75	3131,25	1565,63
2024	31547,50	2372,50	1186,25
2023-2	25750,00	1437,50	718,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18243,75	881,25	440,63
2022-3	14457,63	568,75	284,38
2022-2	14326,38	437,50	218,75
2022-1	10150,00	437,50	218,75
2021	5460,00	305,00	152,50
2020	4240,00	250,00	125,00
2019	4080,00	213,00	106,50
2018	3340,00	168,00	84,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklere yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.710.1003		Dn 150 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.