

35.400.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.400.1007

Tanımı Hastane Sunucusu: (Ölçü: Adet) En az çift çekirdekli 1.6 GHz hızında işlemci, en az 2 GB sistem belleği, en az 160 GB HDD özelliklerine sahip, bütünleşik 4 port dahili hat girişe sahip sesli yanıt sistemine(IVR) sahip, IP ve analog telefon santrallerine u

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246172,70	3632,39	1816,20
2025-Kasım	236175,55	3601,25	1800,63
2025-Ekim	234528,93	3511,70	1755,85
2025-Eylül	225930,35	3401,68	1700,84
2025-Ocak	192480,63	2940,63	1470,32
2024	147000,00	1200,00	600,00
2023-2	91720,00	629,00	314,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71000,00	393,00	196,50
2022-3	59090,00	254,00	127,00
2022-2	59028,50	195,00	97,50
2022-1	53680,00	195,00	97,50
2021	27590,00	162,00	81,00
2020	22070,00	132,00	66,00
2019	22050,00	112,00	56,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

En az çift çekirdekli 1.6 G Hz hızında işlemci, en az 2 GB sistem belleđi, en az 160 GB HDD özelliklerine sahip, bütünleşik 4 port dâhili hat girişine sahip sesli yanıt sistemine (IVR) sahip, IP ve analog telefon santrallerine uyumlu, Caller ID desteđine sahip, kesintisiz çalışabilen özellikte. Hemşire Çađrı, Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod ve Konsültan Doktor sistemlerinin tümünün, sistem ayarlarını içeren, tüm çağrıları yönetebilen, yönlendirebilen, kayıtlarını tutabilen, raporlayabilen ve istatistik üretebilen. Rapor kayıtlarını en az 10 yıl tutabilecek kapasitede sunucunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.400.1007		Hastane Sunucusu / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.