

25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.9201 (245-201)

Tanımı kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	191,56	154,40	77,20
2025-Kasım	189,69	153,08	76,54
2025-Ekim	185,11	149,28	74,64
2025-Eylül	180,20	144,60	72,30
2025-Ocak	157,11	125,00	62,50
2024	121,78	95,00	47,50
2023-2	80,25	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	53,20	35,00	17,50
2022-3	38,34	22,50	11,25
2022-2	33,09	17,25	8,63
2022-1	27,84	17,25	8,63
2021	22,70	16,88	8,44
2020	17,48	13,84	6,92
2019	15,15	11,78	5,89
2018	11,84	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isıtma-sođutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0,700000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.