

25.400.9202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.9202 (245-202)
Tanımı	50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	227,66	154,40	77,20
2025-Kasım	225,25	153,08	76,54
2025-Ekim	219,91	149,28	74,64
2025-Eylül	214,79	144,60	72,30
2025-Ocak	188,31	125,00	62,50
2024	147,79	95,00	47,50
2023-2	102,35	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,88	35,00	17,50
2022-3	53,73	22,50	11,25
2022-2	48,48	17,25	8,63
2022-1	38,13	17,25	8,63
2021	28,35	16,88	8,44
2020	21,00	13,84	6,92
2019	18,41	11,78	5,89
2018	14,30	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, rediksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,380000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.