

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.9204 (245-204)
Tanımı	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	300,93	154,40	77,20
2025-Kasım	297,43	153,08	76,54
2025-Ekim	290,55	149,28	74,64
2025-Eylül	284,98	144,60	72,30
2025-Ocak	251,61	125,00	62,50
2024	200,58	95,00	47,50
2023-2	147,20	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,76	35,00	17,50
2022-3	84,95	22,50	11,25
2022-2	79,70	17,25	8,63
2022-1	59,00	17,25	8,63
2021	39,81	16,88	8,44
2020	28,15	13,84	6,92
2019	25,06	11,78	5,89
2018	19,30	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isıtma-sođutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	2,760000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.