

## 25.150.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.1419 (105-919)

**Tanımı** Kapasite: 78 m<sup>3</sup>, Çap: Ø=10.000 mm Yükseklik: 1.000 mm, Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1066981,26	78654,15	39327,08
2025-Kasım	1044718,01	77979,30	38989,65
2025-Ekim	1030327,58	76041,00	38020,50
2025-Eylül	1002436,46	73658,10	36829,05
2025-Ocak	871050,00	63675,00	31837,50
2024	750270,00	48270,00	24135,00
2023-2	549250,00	29250,00	14625,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	417835,00	17835,00	8917,50
2022-3	344805,00	11505,00	5752,50
2022-2	342150,00	8850,00	4425,00
2022-1	198225,00	8850,00	4425,00
2021	133769,45	5799,00	2899,50
2020	93007,48	4752,00	2376,00
2019	82843,53	4044,00	2022,00
2018	66470,75	2922,75	1461,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1419		Kapasite 78 m <sup>3</sup> Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	108,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	108,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.