

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.700.2102 (1002-202)
Tanımı	Tüplü Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11568,36	2686,65	1343,33
2025-Kasım	11454,60	2663,60	1331,80
2025-Ekim	11140,09	2597,40	1298,70
2025-Eylül	10919,76	2516,00	1258,00
2025-Ocak	9530,00	2175,00	1087,50
2024	8336,25	1650,00	825,00
2023-2	6348,75	1000,00	500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4566,25	605,00	302,50
2022-3	3834,38	390,00	195,00
2022-2	3744,38	300,00	150,00
2022-1	2387,50	300,00	150,00
2021	1410,00	257,00	128,50
2020	1100,00	210,00	105,00
2019	984,00	179,00	89,50
2018	874,00	141,00	70,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diđer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.2102		Tüplü Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.