

25.740.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.740.1103 (1040-103)
Tanımı	Ø65-Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	838,44	115,80	57,90
2025-Kasım	835,29	114,81	57,41
2025-Ekim	826,35	111,96	55,98
2025-Eylül	813,99	108,45	54,23
2025-Ocak	701,25	93,75	46,88
2024	490,00	71,25	35,63
2023-2	353,13	43,13	21,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	255,00	26,25	13,13
2022-3	234,06	16,88	8,44
2022-2	230,13	12,94	6,47
2022-1	159,19	12,94	6,47
2021	103,00	9,50	4,75
2020	82,00	7,75	3,88
2019	71,00	6,60	3,30
2018	56,50	5,20	2,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genişleyen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.

Boru Çapı Aralığı (mm).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.740.1103		Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.