

25.400.9106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.9106 (245-106)
Tanımı	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	593,35	173,70	86,85
2025-Kasım	579,96	172,21	86,11
2025-Ekim	565,61	167,94	83,97
2025-Eylül	550,48	162,68	81,34
2025-Ocak	475,58	140,63	70,32
2024	354,83	106,88	53,44
2023-2	280,01	64,69	32,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	209,03	39,38	19,69
2022-3	166,69	25,31	12,66
2022-2	160,79	19,41	9,71
2022-1	114,03	19,41	9,71
2021	66,56	19,69	9,85
2020	53,24	16,15	8,08
2019	47,45	13,74	6,87
2018	35,65	10,85	5,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, rediksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.2101	04.715/A1A	0,30 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	1,740000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.