

25.400.9108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.9108 (245-108)
Tanımı	350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	729,60	173,70	86,85
2025-Kasım	712,36	172,21	86,11
2025-Ekim	694,73	167,94	83,97
2025-Eylül	676,41	162,68	81,34
2025-Ocak	584,33	140,63	70,32
2024	434,58	106,88	53,44
2023-2	348,89	64,69	32,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	262,68	39,38	19,69
2022-3	210,91	25,31	12,66
2022-2	205,01	19,41	9,71
2022-1	144,69	19,41	9,71
2021	81,75	19,69	9,85
2020	62,26	16,15	8,08
2019	55,64	13,74	6,87
2018	43,91	10,85	5,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, rediksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.2103	04.715/A1C	0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	2,320000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.