25.732.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.732.1105** **(1026-005)**
Tanımı	9 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2197,73	289,51	144,76
2025-Kasım	2186,56	287,03	143,52
2025-Ekim	2148,41	279,89	139,95
2025-Eylül	2110,94	271,13	135,57
2025-Ocak	1964,38	234,38	117,19
2024	1508,13	178,13	89,07
2023-2	1092,81	107,81	53,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	794,38	65,63	32,82
2022-3	703,56	42,19	21,10
2022-2	693,73	32,35	16,18
2022-1	494,85	32,35	16,18
2021	293,00	24,00	12,00
2020	228,00	19,60	9,80
2019	193,00	16,70	8,35
2018	149,00	13,20	6,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.732.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfatlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.732.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1105		9 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.