

25.732.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.732.1202 (1027-002)

Tanımı 5 kg Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler, (TS EN 12094-1,2,3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3609,58	154,40	77,20
2025-Kasım	3592,56	153,08	76,54
2025-Ekim	3532,61	149,28	74,64
2025-Eylül	3475,93	144,60	72,30
2025-Ocak	3257,50	125,00	62,50
2024	2503,75	95,00	47,50
2023-2	1777,50	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1308,75	35,00	17,50
2022-3	1295,20	22,50	11,25
2022-2	1289,95	17,25	8,63
2022-1	907,25	17,25	8,63
2021	543,00	14,90	7,45
2020	421,00	12,20	6,10
2019	345,00	10,40	5,20
2018	256,00	8,20	4,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.732.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve °C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.732.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1202		5 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.