

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.735.2102 (1030-202)
Tanımı	450-1.100 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19434,08	5558,63	2779,32
2025-Kasım	19083,29	5510,93	2755,47
2025-Ekim	18771,44	5373,90	2686,95
2025-Eylül	18244,95	5205,53	2602,77
2025-Ocak	15835,00	4500,00	2250,00
2024	10961,25	3405,00	1702,50
2023-2	8931,25	2062,50	1031,25
2023-1	6370,00	1282,50	641,25
2022-3	5672,88	828,75	414,38
2022-2	5481,63	637,50	318,75
2022-1	4025,00	637,50	318,75
2021	2830,00	426,00	213,00
2020	2210,00	349,00	174,50
2019	2150,00	298,00	149,00
2018	2080,00	235,00	117,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2102		450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.