35.410.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.6002** **(833-585/2)**
Tanımı	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 3 Ah (TS EN 54-4)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8474,24	399,54	199,77
2025-Kasım	8139,00	396,10	198,05
2025-Ekim	8077,33	386,26	193,13
2025-Eylül	7782,61	374,15	187,08
2025-Ocak	6633,64	323,44	161,72
2024	5440,00	586,00	293,00
2023-2	3340,00	308,00	154,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2540,00	192,00	96,00
2022-3	2160,00	124,00	62,00
2022-2	2124,50	95,00	47,50
2022-1	1710,00	95,00	47,50
2021	1290,00	95,00	47,50
2020	1070,00	77,50	38,75
2019	921,00	66,00	33,00
2018	736,00	52,00	26,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Switch mode power supply), 24 V DC gerilime ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V AC ana beslemenin kesilmesi, 24 V. sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, akü dâhil, anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.6002		Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.